

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«22» апреля 2024 г., 71240061000210360107

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Веневскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Тульской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«06» мая 2024 г., 14 час. 30 мин. № 2404/010-71/46-В/ПИБ

(дата и время составления предписания)

Тульская область, Веневский район, г. Венев, ул. Стрешнева, д. 2 д.

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «22» апреля 2024 г., № 2404/010-71/46-В/ПИБ, учетный номер проверки 71240061000210360107.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

- Халилов Александр Рафаилович – начальник ОНД и ПР по Веневскому району УНДиПР ГУ МЧС России по ТО (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)
- Синицына Татьяна Александровна – старший инспектор ОНДиПР по Веневскому району УНДиПР ГУ МЧС России по ТО (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указываются объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Тульская, р-н Веневский, п Рассвет, ул Школьная, Дом 6

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МОУ РАССВЕТСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА ИНН 7123009341

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «06» мая 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «06» мая 2024 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В здании и помещениях МОУ «Рассветская ОШ» не организовано и не обеспечено проведение ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (установки АПС и СОУЭ), эксплуатирующийся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) с привлечением организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих специальное разрешение. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 11/3 от 06.04.2023, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: Тульская область, Веневский район, п. Рассвет, ул. Школьная, д. 6

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

31.03.2025

2. Установка автоматической пожарной сигнализации, которой оборудованы здание и помещения МОУ «Рассветская ОШ» находится в состоянии, не отвечающем требованиям нормативных документов, касающихся средств обеспечения безопасности (АПС), в части касающейся применения в системе АПС недостаточного количества дымовых пожарных извещателей, установленных в защищаемых помещениях (в каждом защищаемом помещении должно быть установлено не менее 3-х пожарных извещателей, датчики должны быть исправны), а также их технического состояния. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 11/3 от 06.04.2023, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: Тульская область, Веневский район, п. Рассвет, ул. Школьная, д. 6

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:
31.03.2025
3. Ступени запасного лестничного марша расположенные в здании МОУ «Рассветская ОШ» окрашены краской, не соответствующей требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 года и на которую отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности. Для покрытия ступеней запасного лестничного марша необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более, чем В2, Д3, Т2, РП2 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 11/3 от 06.04.2023, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: Тульская область, Веневский район, п. Рассвет, ул. Школьная, д. 6

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:
31.03.2025
4. Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ от 22.07.2008 года производственного помещения столовой. Не обозначены вышеуказанные показатели категории по взрывопожарной (пожарной) опасности и класс зоны на входных дверях в производственное помещение столовой с наружной стороны. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 11/3 от 06.04.2023, пункт предписания 5. Место выявления нарушения: Тульская область, Веневский район, п. Рассвет, ул. Школьная, дом 6

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:
31.03.2025
5. В дверном проеме, отделяющем помещения различного класса функциональной пожарной опасности (общий коридор школы Ф 4.1 и производственные помещения столовой Ф 5.1) не установлена сертифицированная противопожарная дверь с нормируемым пределом огнестойкости в зависимости от степени огнестойкости ограждающих строительных конструкций. В настоящий момент времени в вышеуказанном дверном проеме установлена деревянная дверь. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 11/3 от 06.04.2023, пункт предписания 6. Место выявления нарушения: Тульская область, Веневский район, п. Рассвет, ул. Школьная, дом 6

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

31.03.2025

6. Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ от 22.07.2008 года производственного помещения котельной. Не обозначены вышеуказанные показатели категории по взрывопожарной (пожарной) опасности и класс зоны на входных дверях в производственное помещение котельной с наружной стороны. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 11/3 от 06.04.2023, пункт предписания 7. Место выявления нарушения: Тульская область, Веневский район, п. Рассвет, ул. Школьная, дом 6

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

31.03.2025

7. В дверном проеме, отделяющем помещения различного класса функциональной пожарной опасности (общий коридор школы Ф 4.1 и складское помещение Ф 5.2 расположенное на втором этаже в районе кабинета директора) не установлена сертифицированная противопожарная дверь с нормируемым пределом огнестойкости в зависимости от степени огнестойкости ограждающих строительных конструкций. В настоящий момент времени в вышеуказанном дверном проеме установлена деревянная дверь. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 11/3 от 06.04.2023, пункт предписания 8. Место выявления нарушения: Тульская область, Веневский район, п. Рассвет, ул. Школьная, дом 6

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

31.03.2025

8. В помещении общего коридора расположенного на первом этаже здания МОУ « Рассветская ОШ» в районе расположения помещений дошкольной группы устройством металлической решетки с дверным проемом уменьшена ширина эвакуационного пути (коридора), т.е. произведено изменение объемно-планировочного решения эвакуационного пути (коридора). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 11/3 от 06.04.2023, пункт предписания 10. Место выявления нарушения: Тульская область, Веневский район, п. Рассвет, ул. Школьная, дом 6

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 27 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.


Срок устранения нарушения:

31.03.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного органа, являющегося предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Начальник ОНД и ПР по Веневскому району УНДиПР ГУ МЧС
России по ТО (главный государственный инспектор города
(района) субъекта РФ по пожарному надзору) Халилов
Александр Рафаилович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Синицына Татьяна Александровна - Старший инспектор ОНДиПР по Веневскому району УНДиПР ГУ МЧС
России по ТО (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе
дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 884874523467, e-mail: OND-Venev@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

